

**NAŘÍZENÍ**  
**Jihočeského kraje č. 4/2003**  
ze dne 2. 12. 2003

Rada Jihočeského kraje vydává na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje :

**Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů**

**ČÁST PRVNÍ**  
Úvodní ustanovení

**Článek 1**

Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů k hašení požárů na území Jihočeského kraje. Nařízení se vztahuje na všechny obce, fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kterým je podle ustanovení právních předpisů<sup>1</sup> stanovena povinnost obstarávat a udržovat v použitelném stavu vodní zdroje k hašení požárů.

**ČÁST DRUHÁ**  
Vymezení pojmů

**Článek 2**

Pro účely tohoto nařízení jsou za zdroje vody pro hašení požárů považovány :

- (a) Umělý vodní zdroj - objekt, který byl pro tento účel záměrně budován, např. požární nádrž, požární studna, požární vodovod<sup>2</sup>. Umělým vodním zdrojem je i rozvod vody pro výrobní technologii, nebo místní vodovodní síť, jsou-li opatřeny technickým zařízením pro odběr vody k hašení požáru (výtokovými stojany, nadzemními a podzemními hydranty).
- (b) Přirozený vodní zdroj - vodní tok nebo vodohospodářské dílo, které nebylo záměrně budováno pro potřeby požární ochrany ,ale svou vydatností nebo zásobou vody vyhovuje potřebám jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“).

---

<sup>1</sup> § 5, § 17 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

<sup>2</sup> ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

- (c) Odběrní místo - místo na potrubním rozvodu, osazené zařízením k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou nebo technickými prostředky požární ochrany.
- (d) Požární hradítko - jednoduché technické zařízení, kterým lze na předem určeném místě vytvořit na vodním toku přepážku, která slouží k jímání vody pro potřeby hašení požáru.
- (e) Čerpací stanoviště - zpevněná plocha, která umožňuje přistavení nebo umístění požární techniky určené k odběru vody z vodního zdroje.

## **ČÁST TŘETÍ**

### Požadavky na použitelnost vodních zdrojů

#### **Článek 3**

Vlastník, uživatel nebo správce zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a místních komunikací pro příjezd k nim, je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

#### **Článek 4**

Obec stanoví zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení požáru pro katastrální území příslušné obce. Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti zpracuje obec do požárního řádu obce v souladu s právními předpisy<sup>3</sup>. Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru poskytne obec pro zpracování dokumentace krajského úřadu o určení zdrojů vody pro hašení požárů a záchranné práce v souladu s právními předpisy.

#### **Článek 5**

Kontrolu provozuschopnosti požárního vodovodu provádí vlastník, uživatel nebo správce vodovodní sítě nejméně jedenkrát ročně, pokud není s ohledem na podmínky provozu stanovena doba kratší. S výsledkem kontroly je povinen seznámit obec. Obec uloží vlastníku, provozovateli nebo správci vodovodní sítě opatření k odstranění závad, které brání využití vodovodu pro potřeby požární ochrany.

#### **Článek 6**

Vlastník, uživatel nebo správce vodního zdroje je povinen respektovat rozhodnutí obce, kterým určila zdroj vody k hašení požáru a strpět omezení, která s využitím vodního zdroje pro tento účel souvisí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva vlastníka nebo uživatele na náhradu škody a věcných výdajů v souladu s ustanovením zákona o požární ochraně.

---

<sup>3</sup> § 15 odst. 1 písm. e) a f) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO

### **Článek 7**

- (a) Vypuštění nebo jiné zásadní změny provozních parametrů ovlivňující funkčnost vodního zdroje, který obec stanovila pro potřeby hašení požáru musí jeho vlastník nebo uživatel oznámit obci písemně a to nejpozději do tří dnů.
- (b) Obec podává neprodleně zprávu o stavu vodního zdroje s udáním důvodu a způsobu zajištění náhradních opatření k zabezpečení požární ochrany na místně příslušné operační středisko HZS Jihočeského kraje.

### **Článek 8**

Obec řeší skutečnosti, kterými vlastník nebo uživatel vodního zdroje určeného k hašení požáru znemožnil nebo omezil jeho využití pro potřeby jednotek PO.

### **Článek 9**

Při budování a rekonstrukcích vodovodních sítí upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů.

## **ČÁST ČTVRTÁ** Závěrečná ustanovení

### **Článek 10**

- (1) Toto nařízení nabývá z důvodů naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.
- (2) Obce provedou aktualizaci stávající dokumentace k zajištění vodních zdrojů a dalších vodních zdrojů k hašení požárů v souladu s tímto nařízením Jihočeského kraje.

## **ČÁST PÁTÁ** Přílohy

**Příloha č. 1** – přehled zdrojů vody Jihočeského kraje

PhDr. Jiří Vlach v.r.  
1. náměstek hejtmana

RNDr. Jan Zahradník v.r.  
hejtman